

# Wavin kabelskyddsror, skyddsror av polyeten för kraftkabel

Innehavare/Utfärdat för

**Nordisk Wavin A/S**

Wavinvej 1, DK-8450 HAMMEL, Danmark.

## Produktbeskrivning

Skyddsror av polyeten i dimensioner och utförande enligt nedan tabell:

Klass SRN (Normal)	Dubbelvägg <b>DVK</b>	50/42	75/63	110/94	125/109	160/135
	Dubbelvägg med dragtråd <b>DVR</b>	50/42	75/63	110/94	125/109	160/135
Klass SRS (Särskild)	Släta kabelror		75/65	110/99	160/144	

## Avsedd användning

Skydd för kraftkablar.

## Handelsnamn

Wavin kabelskyddsror

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i "SPF Verksnorm 5200 Kabelskyddsror för kraftkabel", samt kraven och villkoren i SPs kontrollbestämmelse "SPKB 1992:06 Kontrollbestämmelse gällande kabelskyddsror av plast för kraftkabel".

## Tillhörande handlingar

Produktblad "Kabelror – Rörssystem för kabelkanalisation", webbutgåva november 2016.

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 175 daterat 2015-04-20 med Appendix A daterat 2022-09-22, Kontrollorgan: DTI.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Svenska Wavin AB, Eskilstuna

Certifikat 400-93-0437 | 2022-10-23

**RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering**

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

1135356

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare  
Beteckning  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Material  
Nominell diameter i mm  
Rörserie  
P-märke

Wavin  
Kraftkabel  
*nr/datum*  
PE  
XX mm  
SRN eller SRS  
P

## Bedömningsunderlag

Rapporter 1341529-32-17, 1341529-32-18, 1341529-32-19, 1341529-32-20, 1341529-32-21 och 1341529-32-22 från RISE.

## Kommentarer

Detta certifikat ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2017-05-09, med giltighetstid t.o.m. 2022-05-08.

## Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-10-23.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Tillander'.

Martin Tillander