



Huomautukset: _____

Askartelutilojen ja savipajojen Saven- ja kipsinerotin

Erottimen sisällä on osastot, joiden avulla savi- ja kipsi erottuu vedestä. Tyhjennys tehdään kannen kautta imemällä kaivo puhtaaksi ja huuhtelemalla se puhtaalla vedellä.

Tyhjennystarve määräytyy kohteen ja käytön mukaan, mutta hajuhaittojen välttämiseksi on suositeltu tyhjennysväli noin 1 kuukausi tai tarvittaessa useammin.

Lietetilan täyttymistä tulisi seurata ja tyhjennys tehdä aina, kun 1/3 varastotilavuudesta on täynnä.

Puhdista myös välikannen tiivistepinnat.

Tyhjennyksen jälkeen kaivo tulee täyttää puhtaalla vedellä toiminnan varmistamiseksi.

1	PE -muovirunko (PE-MD) pH 3-10/Lämpötilankesto max. 50°C	Ø660/560 H=465 mm	1
2	Valurautakansi (umpikansi), Standardi EN124, kansiluokka A15 (1.5 tn)	LVI-koodi: 3322 050 Wavin koodi: 3041417	1
3	Kaasutiivis sisäkansi		1
4	Tuloyhde	PE-HD D75	1
5	Lähtöyhde	PE-HD D75	1
6	Virtauksen ohjausputki	PE-HD D200	2

Wavin Finland Oy:n tuotepiirustukseen tehty muutos (x)

Yhteen koko (x)

Yhteen sijainti

Erillinen selvitys

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin Finland Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.



Building & Infrastructure

Piirustuksen sisältö: SAVEN- JA KIPSINEROTIN (Wavin tuotekoodi: 6101819)			Piirustuslaji: ASIAKASKUVA	
Suunn.	Hyv.	Piir.no	Päiväys:	Mittakaava:
MK/HT/JS	MK	11.03.2024	09AB01es	11.03.2024
Rakennus kohde:				

WAVIN FINLAND Oy
VISIOKATU 1
33720 TAMPERE
FINLAND
myynti@wavin.com