

Prüfbericht

Nr. 7310357-01V
Datum: 31.10.2016

Test report

No. 7310357-01V
Date: 31.10.2016

Auftraggeber:

WAVIN-LABKO Ltd.
Visiokatu 1
FIN-33720 Tampere

Client:

WAVIN-LABKO Ltd.
Visiokatu 1
FIN-33720 Tampere

Inhalt des Auftrages:

Typprüfung bezüglich Wirksamkeit eines
Fettabscheiders

Contents of order:

Type test relating to effectiveness of a
grease separator

Prüfstück:

Fettabscheider aus PE-HD
„Wavin NS2 Grease Separator Indoor“
mit integriertem Schlammfang 0,2 m³
NS 2

Test sample:

Grease separator of PE-HD
„Wavin NS2 Grease Separator Indoor“
with sludge trap combined 0,2 m³
NS 2

Zusammenfassung:

Alle Anforderungen erfüllt.

Summary:

All requirements are fulfilled.

Anlagen:

Zeichnung Nummer 32AH08_e Blatt 1 bis 4

Enclosures:

Drawing number 32AH08_e sheet 1 to 4



Durchfluss l/s	Probe Nr.	Kohlenwasser- stoffe im Ab- laufwasser mg/l
2,0	1	21
	2	21
	3	24
	4	18
	5	17

Mittelwert:	20 mg/l
Anforderung:	≤ 25 mg/l

Nach dem Ergebnis ist die Nenngröße dieses Fett-
abscheiders:

NS 2

Anforderungen erfüllt

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
 Sanitär- und Abscheidetechnik

Dipl.-Ing. (FH) Arnold
 Laborleiter

Effluent flow l/s	Sample no.	Hydrocarbons in the discharge water mg/l
2,0	1	21
	2	21
	3	24
	4	18
	5	17

mean value:	20 mg/l
Requirements:	≤ 25 mg/l

According to the test results the nominal size of this
grease separator is:

NS 2

Requirements fulfilled

Bearbeiter
 la

Michael Landsteiner