



Productcertificaat K5073/05

Uitgegeven 2021-01-15

Vervangt K5073/04

Pagina 1 van 3

Waterleidingbuizen van ongeplasticeerd PVC

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Wavin Nederland B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water" d.d. 15-09-2017.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

289180711

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Onderneming

Wavin Nederland B.V.
J C Kellerlaan 8
7772 SG HARDENBERG
invoice.nl@wavin.com
J C Kellerlaan 8
7772 SG HARDENBERG
Tel. +31 (0)523-288911
info@wavin.nl
www.wavin.nl



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Waterleidingbuizen van ongeplasticiseerd PVC

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

Buitenmiddel- lijn in mm	Klasse					
	5	6,3	8	10	12,5	16
16				x	X	x
20				x	X	x
25				x	X	x
32				x	X	x
40		x		x	X	x
50		x	x	x	X	x
63	x	x	x	x	X	x
75	x	x	x	x	X	x
90	x	x	x	x	X	x
110	x	x	x	x	X	x
125	x	x	x	x	X	x
140		x			X	x
160	x	x	x	x	X	x
180		x	x	x	X	x
200	x	x	x	x	X	x
225		x		x	X	
250	x	x	x	x	X	
280		x		x	X	
315	x	x	x	x	X	
355		x	x	x	X	
400		x	x	x	X	
450		x				
500		x	x	x	X	
630		x	x	x		

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

Waterleidingbuizen van ongeplasticiseerd PVC


MERKEN

De producten worden gemerkt met het Kiwa-keur.

Plaats van het merk:

Doorlopend op de buis.

Verplichte aanduidingen:

- Woordmerk **KIWA**  ;
- Fabrieksnaam of -merk;
- Nominale buitenmiddellijn en wanddikte in mm;
- Materiaal identificatie:: PVC-U;
- De nominale druk PN;
- Productieperiode "jaar en "week" or productiecode;

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- opdruk.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in leidingsystemen voor transport van drinkwater en ruw water verwarmd tot maximaal tot 45°C welke niet worden blootgesteld aan zonlicht.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Wavin Nederland B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.