



Kiwa®
Productcertificaat
K5077/02



Uitgegeven 2019-09-15

Vervangt K5077/01

pagina 1 van 3

Bochten vervaardigd uit PVC-waterleidingbuizen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Wavin Nederland B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water" d.d. 15-09-2017.

Ronald Karel
Kiwa

288170301

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Leverancier

Wavin Nederland B.V.
J. C. Kellerlaan 8
7772 SG HARDENBERG
Tel. +31 (0) 523-288911
Fax +31 (0) 523-288546
info@wavin.nl
www.wavin.nl



CERTIFICAAT

Bochten vervaardigd uit PVC-waterleidingbuizen

PRODUCTSPECIFICATIE

Bochten conform beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water".

De in onderstaande tabel aangegeven afmetingen en typen met de drukklasse behoren tot dit certificaat.

Buiten Middellijn in mm	Nominale druk, klasse		Hoek				
	7,5	10	11°	22°	30°	45°	90°
50	X	X	X	X	X	X	X
63	X	X	X	X	X	X	X
75	X	X	X	X	X	X	X
90	X	X	X	X	X	X	X
110	X	X	X	X	X	X	X
125	X	X	X	X	X	X	X
160	X	X	X	X	X	X	X
200	X	X	X	X	X	X	X
250	X	X	X	X	X	X	X
315	X	X	X	X	X	X	X
355							
400	X	X	X	X	X	X	
450							
500	X	X	X	X	X	X	
630	X	X	X	X	X	X	

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017 (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.


In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De producten worden gemerkt met het Kiwa-keurmerk.

Buizen

De buizen worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- Woordmerk **KIWA**  ;
- Fabrieksnaam of -merk;
- Nominale buitenmiddellijn en wanddikte in mm;
- Materiaal identificatie:: PVC-U;
- De nominale druk PN;
- Productieperiode "jaar en "week" or productiecode;

Plaats van het merk: op elke fitting.

De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijke, duurzame en onuitwisbare op- of indruk.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- duidelijk en duurzaam.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in leidingsystemen voor het transport van drinkwater tot een temperatuur van 45°C welke niet worden blootgesteld aan zonlicht.

Bochten vervaardigd uit PVC-waterleidingbuizen

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Wavin Nederland B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.