



Prüfbericht

Nr. 7391352-01

Datum: 12.10.2009

Test report

No. 7391352-01

Date: 12.10.2009

Auftraggeber:

WAVIN-LABKO Ltd.
Labkotie 1
36240 KANGASALA
FINNLAND

Client:

WAVIN-LABKO Ltd.
Labkotie 1
36240 KANGASALA
FINNLAND

Inhalt des Auftrages:

Typprüfung bezüglich Wirksamkeit eines
Abscheiders für Leichtflüssigkeiten

Contents of order:

Type test relating to effectiveness of a
separator for light liquids

Prüfstück:

Leichtflüssigkeitsabscheider PEK EN Klasse II
aus PE
ohne selbsttätigen Abschluss
Abscheiderdurchmesser 1160 mm
Behälterhöhe: 1180 mm
NS 3

Test sample:

Light liquid separator PEK EN class II
of PE
without automatic closure device
diameter of separator 1160 mm
height of the tank: 1180 mm
NS 3

Zusammenfassung:

Die Verwendung von PE für das Becken, die Decke
sowie für Zu- und Ablauf ist bezüglich Brandschutz
länderspezifisch zu klären.

Abdeckungen sind gesondert zu prüfen.

Alle weitere Anforderungen sind erfüllt.

Summary:

Respectively "safety in case of fire" the using of
PE for the tank and the cover as well as for the inlet
and outlet parts is clarify by national regulations.

Covers have to be tested separately.

All other requirements are fulfilled.

Anlagen:

Zeichnung Nr. 21NH02ee Blatt 1/4

Enclosures:

drawing no. 21NH02ee sheet 1/4

Dieser Prüfbericht ist gültig bis 31.10.2014.

This test report is valid until 31.10.2014.

Der Abscheider wurde praktisch geprüft. Nach dem Ergebnis ist die Nenngröße dieses Abscheiders:

The separator was tested practically. According to the test results the nominal size of this separator is:

NS 3 als Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse II

NS 3 as light liquid separator class II


Anforderungen erfüllt

Requirements fulfilled

LGA QualiTest GmbH
Sanitär- und Abscheidetechnik

Bearbeiter
ag/km


Dipl.-Ing. (FH) Arnold
Fachzentrumsleiter




Landsteiner