



Leikk. A - A:



Maksimi mittaustilavuus: 125 l/s

h = Asennussyvyys tuloyhteen vesijoukusta maan pintaan (Max. 2500 mm)
 h = _____ mm

13	Tehollinen tilavuus	42500 l
12	Oljn varastotilavuus	3500 l
11	USÄVARUSTE: Tiedonsiirtöjärjestelmä (X)	<input type="checkbox"/>
10	Oljyhöyryntiöjärjestelmä	
9	USÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valuruutikonstisto ø600. Standardi: EN124	
	Kansiliukka A15 (1,5 tn) (X)	<input type="checkbox"/>
	Kansiliukka C250 (25 tn)	<input type="checkbox"/>
	Kansiliukka D400 (40 tn)	<input type="checkbox"/>
	Wavin no. 8524835 LV-koodi: 3322 054	
	Wavin no. 8524839 LV-koodi: 3322 056	
	Wavin no. 8524859 LV-koodi: 3325 010	
8	Tuuletusyhde	PE D110
7	EuroHUK 600 huoltokaivo (sopimuksen mukaan), materiaali PE-MD	
	h= Asennussyvyys tuloyhteen vesijoukusta maan pintaan (Max. 2500 mm)	
	EuroHUK 600 h 9-13 (X)	<input type="checkbox"/>
	Wavin no. 8531009 h= 900...1300 mm	
	EuroHUK 600 h13-17	<input type="checkbox"/>
	Wavin no. 8531013 h=1300...1700 mm	
	EuroHUK 600 h17-21	<input type="checkbox"/>
	Wavin no. 8531014 h=1700...2100 mm	
	EuroHUK 600 h21-25	<input type="checkbox"/>
	Wavin no. 8531021 h=2100...2500 mm	
6	Huoltokaivon asennuskaluis	LM D1000
5	USÄVARUSTE: Poltonesteen kuorintaputki, PVC, D160 (X)	<input type="checkbox"/>
4	Kuljetusidias	LM
3	Lähtöyhde	PVC D400
2	Tuloyhde	PVC D400
1	Lujitemuovirunko	LM ø2200, L=13000 mm
	PH 3-10/Lämpötilankesto max. 50°C	
	Wavin no: 8525721	
	Pihustuksen säätös:	
	PEK NS125 II-luokan öljnerotin (EN858)	
	Pihustustilaaja:	ASIAKASKUVA
	Suunn. AP/JJS	Hv. HT 14.01.14
	Tark. AP/JJS	Pilt.no 21YB01bs
		Sivu: 1 / 1
		Päiväys: 14.01.14
		Mittakaava:
		Rokemus kohde:

Tämä kuva ja sen rakenteet ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Piggittämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Vironnaisvoitinnukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.



WAVIN
 Wavin-Labko Oy
 Vieskuatu 1
 FIN-33720 Tampere
 puh. 020 1285200
 fax. 020 1285280
 www.wavin-labko.fi

Wavin-Labko Oy
 Vieskuatu 1
 FIN-33720 Tampere
 puh. 020 1285200
 fax. 020 1285280
 www.wavin-labko.fi