



## Productcertificaat K48509/04

Uitgegeven 2022-03-15

Vervangt K48509/03

pagina 1 van 3

### Trekvaste koppelingen van PVC-U (type V)

#### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### Wavin Nederland B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water" d.d. 15-09-2017.

Ron Schepers  
Kiwa

28817301

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

*Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00

Fax 088 998 44 20

[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)

[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

#### Leverancier

Wavin Nederland B.V.

J. C. Kellerlaan 8

7772 SG HARDENBERG

Tel. +31 (0) 523-288377

Fax +31 (0) 523-288678

[info@wavin.nl](mailto:info@wavin.nl)

[www.wavin.nl](http://www.wavin.nl)



## Trekvaste koppelingen van PVC-U (type V)

### PRODUCTSPECIFICATIE

Trekvaste koppelingen van PVC-U (type V)

voor drinkwaterleidingen, conform beoordelingsrichtlijn K17301. De producten overeenkomstig onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

**Tabel 1** – De in onderstaande tabellen aangegeven afmetingen en typen met een drukklasse PN10 behoren tot dit certificaat.

Nominale buitendiameter (mm)	Drukklasse PN 10
63	X
75	X
90	X
110	X
125	X
160	X
200	X
250	X

De rechte trekvaste koppelingen zijn aan beide zijden voorzien van een trekvaste verbinding. Overige trekvaste koppelingen, zoals bochten/ T-stukken e.d., zijn geassembleerd met behulp van een standaard lijmverbinding tussen het eveneens Kiwa gecertificeerde lijmhulpstuk (b.v. bocht/T-stuk) en één zijde van de rechte trekvaste koppeling zodat één of meerdere/alle uiteinden van het hulpstuk voorzien zijn van de trekvaste verbinding.

Kleur: crème

Type: Type V

### Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017 (gepubliceerd in de Staatscourant).




Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de betrouwbaarheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

### MERKEN (trekvaste koppelingen van PE of PVC-U voor waterleidingbuizen, onderzoeksmatrix 9.7)

De trekvaste fittingen worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- **KIWA**  of op kleine producten  of  of **KK** <sup>1)</sup> of **KK** <sup>1)</sup>;
- fabrieksnaam, handelsnaam;
- materiaal identificatie, e.g: PVC-U, PE80 of PE100;
- PN-getal;
- nominale buitendiameter van de bijpassende buis in mm;
- productiecode <sup>2)</sup>.

De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijke, duurzame en onuitwisbare opdruk op elk zadel.

1. Voor kleine fittingen is merken alleen met **KK** ook toegestaan.
2. Mag desgewenst in code worden aangebracht.

### TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bedoeld voor leidingssystemen:

- voor transport van drinkwater en ruw water met een maximum temperatuur van 45°C;
- van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) en georiënteerd polyvinylchloride (PVC-O) welke niet worden blootgesteld aan zonlicht

## Trekvaste koppelingen van PVC-U (type V)

---

### **WENKEN VOOR DE AFNEMER**

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Wavin Nederland B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.