



Kiwa®  
Productcertificaat  
**K5070/04**



Uitgegeven 2019-09-15

Vervangt K5070/03

pagina 1 van 3

## Zadels van ongeplasticeerd PVC

### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

## Wavin Nederland B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water" d.d. 15-09-2017.

Ronald Karel  
Kiwa

289170301

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

*Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
info@kiwa.nl  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

#### Onderneming

Wavin Nederland B.V.  
J. C. Kellerlaan 8  
7772 SG HARDENBERG  
Tel. +31 (0) 523-288911  
Fax +31 (0) 523-288546  
info@wavin.nl  
[www.wavin.nl](http://www.wavin.nl)



## Zadels van ongeplasteerd PVC

### PRODUCTSPECIFICATIE

Zadels voor PE- en PVC-U buizen conform beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water".

#### Nadere specificatie

De in onderstaande tabellen aangegeven afmetingen en typen behoren tot dit certificaat met schroefdraad GK 1/2" GK 3/4" en GK 1".

Nominale maat in mm (mm)	Voor PE buis			Voor PVC-U buis
	Klasse			Klasse
	4	6	10	10
50	X	X	X	X
63	X	X	X	X
75	X	X	X	X
90	X	X	X	X
110	X	X	X	X
125	X	X	X	X
160	X	X	X	X
200	X	X	X	X
250	X	X	X	X
315	X	X	X	X

#### Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017 (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

#### MERKEN

De producten worden gemerkt met het Kiwa-keurmerk.

#### Fittingen

De fittingen worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- Woordmerk Kiwa of KK;
- Fabrieksnaam, handelsnaam of logo;
- PVC-U;
- Nominale druk (PN)
- Nominale maatvoering van de bijbehorende buis;
- Productieperiode of productiecode.

Plaats van het merk: op elke fitting.

De uitvoering van de merken is als volgt: reliëf

#### TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in leidingsystemen voor transport van drinkwater en ruw water verwarmd tot maximaal tot 45°C welke niet worden blootgesteld aan zonlicht.

## Zadels van ongeplasticiseerd PVC

---

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Wavin Nederland B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.