

Kan svejsevulster fjernes indvendigt i SafeTech rør?

Svar:

Ja.

Både ud- og indvendige svejsevulster kan fjernes uden at reducere rørets styrke.

Oftest fjernes vulsten umiddelbart efter endt svejsning (i køletiden), mens røret stadig sidder i maskinen og svejsningen er "hånd-lun".


Vær opmærksom på, at værktøjet ikke efterlader hakker eller ridser i røret, når vulsten fjernes. Rørets overflade skal efterlades helt glat.

Hvornår fjernes vulster i SafeTech rør?

I røde SafeTech rør fjernes vulster stort set altid for at sikre spildevandet fri passage.



I blå SafeTech rør fjernes vulster sjældent, da der ikke er fare for ophobninger. Det er dog op til det enkelte vandværk at beslutte, hvorvidt vulsterne skal fjernes.



Hvis du vil vide mere om vulster, har Wavin lavet en film, som viser, hvordan og med hvilket værktøj man kan fjerne en indvendig vulst i et SafeTech rør.

[Se film af svejsevulst fjernelse her...](#)