



Putkilinjojen kaltevuus
min. 10 mm / m

LABKO NEUTRA läpivirtausneutralointi		2000	5000	10000	20000
Max. virtaama (20 min viipymällä)		2,4 l/s	4,0 l/s	8,0 l/s	16,0 l/s
VALITTU (x)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Lujitemuovirunko, tilavuus	2000 l	5000 l	10000 l	20000 l
	D Säiliön sisähalkaisija	Ø1400	Ø1400	Ø1600	Ø2200
	L Kokonaispituus	2400	3800	5900	6000
	H1 Jalas/Tuloyhde	1260	1260	1410	1940
	H2 Jalas/Lähtöyhde	1190	1190	1340	1870
	pH2-11/Lämpötilankesto jatkuva max. 60°C (hetkellinen max. 80°C)				
2	Tulo-/Lähtöyhde				
	LM-laippayhde (x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PVC -yhde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Huoltoyhde, kierrekansi (Ø455/382)			1 kpl	
4	Tuuletusyhde, PVC, D110			1 kpl	
5	Neutralointilaitteet				
	Sis. ohjauskeskuksen, neutralointiliuoksen annostelupumpun, ilmapumpun, padotusanturin ja pH mittausanturin				
	Happo neutralointi (Ph:n lasku) (x)	<input type="checkbox"/>			
	Emäs neutralointi (Ph:n nosto)	<input type="checkbox"/>			
	Neutralointiliuoksen liuossäiliö, tilavuus			100 l (x)	<input type="checkbox"/>
	säiliömateriaali PEHD			200 l	<input type="checkbox"/>
	Vakiotoimituksessa 100 l:n säiliö			Toimitus ilman kemikaalisäiliötä	<input type="checkbox"/>
5.1	Annosteluletku, pituus tilauksen mukaan (vakio pituus 4,8 m)				
	Poikkeava pituus: _____ m				
6	EuroHUK 800 ja EuroHUK 600 huoltokaivo, h(1)=900-1300...2100-2500 mm				
	Materiaali PE-MD				
	h= Säiliön tuloyhteen vesijuoksun asennussyvyys maan pinnasta (mm)				
	h (1) = _____ mm				
6.1	EuroHUK 800 -huoltokaivo			1 kpl	
6.2	EuroHUK 600 -huoltokaivo			1 kpl	

7	Kansistot, Kelluva säädettävä valurautakansisto, Standardi EN124				
7.1	Ø800 (kansiluokka D400)			1 kpl	
7.2	Ø600 (kansiluokka A15, C250, D400)			1 kpl	

8	LISÄVARUSTEET				
	Ankkurointiliina (Rst) (x)	<input type="checkbox"/>	3 kpl	4 kpl	6 kpl
				1000 kg	2500 kg
	Al-tikkaat EuroHUK 800 -huoltokaivoon (x)	<input type="checkbox"/>			
	Al-tikkaat EuroHUK 600 -huoltokaivoon (x)	<input type="checkbox"/>			
	Huom! Tikkaita ei saatavissa h(1)=900-1300 huoltokaivoon				
8.1	Näytteenottokaivo D425 (x)	<input type="checkbox"/>			
	h (2) = _____ mm				
	pH -mittauslaitteet (x)	<input type="checkbox"/>			
	Kaivo valurautaisella umpikansistolla Ø425, kansiluokka D400				
8.2	EuroNOK PE moottoritoimilaitteellinen sulkuventtiilikäivo (x)	<input type="checkbox"/>			
	h (3) = _____ mm				
	Salaojaputken liitosyhde D110.				
	EuroHUK 600 -huoltokaivo tilauksen/asennussyvyuden h-mitan mukaan				
	Kelluva säädettävä valurautakansisto D600				
	Moottoritoimilaitteen ohjausyksikkö, 8 m:n kaapelilla (x)				

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

Piirustuksen sisältö:			Piirustuslaji:	
Labko NEUTRA 2000...20000 läpivirtausneutralointijärjestelmä			ASIAKASKUVA	
Suunn.	Hyv.	Piir.no	Päiväys:	Mittakaava:
MK/JS	HT 12.01.17	70LB10_s	12.01.17	
Rakennus kohde:				
			WAVIN-LABKO OY VISIOKATU 1 33720 TAMPERE FINLAND puh. 020 1285200 fax. 020 1285280	