



## ATEST HIGIENICZNY

**B.BK.60110.0356.2022**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **Kształtki K1 i K5 WAVIN TIGRIS**

Zawierający / containing: PPSU, EPDM

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody, centralnego ogrzewania, w tym ogrzewania podłogowego i płaszczyznowego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

Wavin GmbH  
49767 Twist  
Industriestrasse 20, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Wavin Polska Spółka Akcyjna  
64-320 Buk  
ul. Dobieżyńska 43


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.04.29 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.04.29 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 29 kwietnia 2022

The date of issue of the certificate: 29th April 2022

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB