




Leikk. A-A:



Huomi! Säiliötä ei saa asentaa liikennealueelle



Tulo-/Lähtöyhde	PVC	D110	D160	D200
VALITTU	(x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



h = _____ mm

Huomi!
Jos kuvaan tehty muutoksia merkitse rasti (x) ruutuun
Kuvaan asiakkaan toimesta tehdyt muutokset:

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet
muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Virranomaisuudatunnukset tulee selvittää ennen tuotteen
hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.



C	Jälkiselkeyttäjä		Tilavuus: 1 875 l		
B	Selkeyttäjä		Tilavuus: 1 875 l		
A	Etuselkeyttäjä		Tilavuus: 3 750 l		
7.1	USÄVARUSTE: lukittava muovikansisto (2 kpl). PE-kansi, Wavin no. 0542190			<input type="checkbox"/>	
7.2	LISÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakansisto Ø600 (2 kpl). Standardi: EN124 Kansi luokka A15 (1.5 tn) (x)	<input type="checkbox"/>	Wavin no. 8524835	LV-koodi: 3322	050
	Kehys (ilman sisäkansirakennetta)	<input type="checkbox"/>	Wavin no. 8524859	LV-koodi: 3325	010
	Kehys (olake sisäkannelle)	<input type="checkbox"/>	Wavin no. 8524841	LV-koodi: 3325	020
	Kaasutiivis lukittava sisäkansi	<input type="checkbox"/>	Wavin no. 8524860	LV-koodi: 3329	565
6	Lähtöyhde (sopimuksen mukaan)	PVC	D110/D160/D200		1
5	Tuloyhde (sopimuksen mukaan)	PVC	D110/D160/D200		1
4	PP-HUK 600 huoltokairo (sopimuksen mukaan), materiaali: Polypromeeri h= Säiliön asennussyvyys maan pinnalta tuloyhteen vesijuoksuun (mm)				2
	PP-HUK 600 h 9-13 (x)	<input type="checkbox"/>	Wavin no. 8522797	h= 900...1300 mm	
	PP-HUK 600 h13-17	<input type="checkbox"/>	Wavin no. 8522798	h=1300...1700 mm	
	PP-HUK 600 h17-21	<input type="checkbox"/>	Wavin no. 8522799	h=1700...2100 mm	
	PP-HUK 600 h21-25	<input type="checkbox"/>	Wavin no. 8522800	h=2100...2500 mm	
3	Kuljetusdidas	LM			2
2	Väliseinä	LM	D1600		2
1	Lujitemuovirunko "Lasa Composit" pH 3-10/Lämpötilankestä max. 80°C		Ø1600, L=4500 mm		1
	Wavin no: 8524956	Piirustuksen sisältö:		Piirustuslaji:	
	Suunn. TP/HT/JS	Tark.	Hv.	Jp	17.01.12
			Piirno	55FB02ds	
			Sivu:	/	17.01.12
			Päivöys:		
			Mittakaava:		
			Rakennus kohde:		

WAVIN Viskoletti 1
FIN-33720 Tampere
puh. 020 1285200
fax. 020 1285280
www.wavin-labko.fi

Labko