

GODKENDELSESINDEHAVER:


Nordisk Wavin A/S
Wavinvej 1
DK-8450 Hammel
Telefon: +45 86 96 20 00
Telefax: +45 86 96 94 61
Internet: www.wavin.dk

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Presfittings til PEX-rør
TIGRIS PRESS
dim. 12, 15 og 18 mm

FABRIKAT:

Wavin GmbH, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: TIGRIS PRESS
- Dimension
- Godkendelsesmærke: 
- VA-Godkendelsesnummer

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

08 7560.7xx
08 7567.7xx
08 7588.7xx
08 7585.7xx
08 7586.7xx
08 7587.7xx

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417, er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

TIGRIS PRESS pressfitting anvendes i brugsvandsinstallationer til samling af VA-godkendte PEX-rør i dimensionerne 12-18 mm.

Samlingerne skal være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Samling af rør og koblinger udføres med et dertil egnet specielt presseværktøj, og i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen er udført med integreret støttebøsning med spor for en tætningsring. Udvendigt på PEX-røret monteres en stålkappe som tætnes til rør og kobling med et elektromekanisk eller mekanisk værktøj. Koblingen er med udvendig gevind og anvendes dels som overgang for rørgvind til PEX-rør, og dels som vinkelkobling i en koblingsdåse beregnet for vandtæt gennemføring af PEX-rør for tilslutning til et aftapningsarmatur.
Materiale	Fordeler rør, kobling og vinkel til koblingsdåse er af plast (PPSU) og kappen er af stål. Koblingsdåsen er forsynet med en nippel for tætning mod tom rør.
Dimension	Koblingen er beregnet for 12 x 2, 15 x 2,5, 18 x 2,5 mm PEX-rør. Koblingen er med 1/2" - 3/4" udvendigt gevind. Fordeler røret har tilgang med 3/4" eller 1" RG nippel. Afgange er med 3/4" RG nipler beregnet for tilslutning til 12, 15 eller 18 mm rør ved hjælp af en adaptor og omløber. Koblingshuset i koblingsdåsen er med 1/2" RG muffe for tilslutning til armatur.