

BE 18 TAL - Varmetab Wavin systemunits

DATO: 01/11/2024

I. Generation CALEFA. Systemunits, elektronisk styret vandvarmer.	Anlægstype	Vand (W/K)	Varme (W/K)
Calefa S 40	Direkte	0,44	-
Calefa V 40/40	Indirekte	0,44	0,25
Calefa Split	Unit varme tilslut. VVB uden beholder		0,69

CALEFA II. Systemunits, elektronisk styret vandvarmer.	Anlægstype	Vand (W/K)	Varme (W/K)
Calefa S 40	Direkte	0,44	-
Calefa V 40/40	Indirekte	0,44	0,25

Beholder Units med kappe	Anlægstype	Vand (W/K)	Varme (W/K)
Convena Isol BB.C-TD	Direkte	0,65	-
Convena Isol BB.CS	Direkte med shunt	0,65	-
Convena Isol BB.CV	Indirekte	0,68	0,83

Varmtvandsbeholder	Energimærkning	Vand (W/K)	Varme (W/K)
100L	C	1,13	-
150L	C	1,69	-

Automatik	Applikation	Effektbehov, Standby
Calefa, styring	ECL 110 + DHW 201	4 W
Calefa split, styring	ECL 110	3 W
Calefa II, styring	DHW 212 ITC	1 W
Convena Iso BB, styring	ECL 110	3 W
Grundfos UPM3 15-70, AUTO eller HYBRID	Pumpe	52 W (P1 Maksimal optaget effekt)