



# KOMO<sup>®</sup> Productcertificaat K107798/06

Uitgegeven 2024-08-01 Vervangt K107787/05  
Geldig tot Onbepaald D.d. 2024-04-15  
Pagina 1 van 3

Kunststof producten voor systemen voor de berging en infiltratie van hemelwater

## Wavin Nederland B.V.

### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 52250 " Kunststof producten voor systemen voor de berging en infiltratie van hemelwater " d.d. 20-08-2021, inclusief het wijzigingsblad d.d. 06-05-2022, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, mits de infiltratiekrachten voorzien zijn van het KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ron Scheepers  
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl) en [www.komo-online.nl](http://www.komo-online.nl).  
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: [www.kiwa.com](http://www.kiwa.com).*

Kiwa Nederland B.V.  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
NL.Kiwa.info@Kiwa.com  
[www.kiwa.com](http://www.kiwa.com)

**Certificaathouder**  
Wavin Nederland B.V.  
J C Kellerlaan 8  
7772 SG HARDENBERG  
Tel. 0523-288911  
Fax 0523-288546  
info@wavin.nl  
[www.wavin.nl](http://www.wavin.nl)



Beoordeeld is:  
• Kwaliteitssysteem  
• Product  
• Periodieke controle

## Kunststof producten voor systemen voor de berging en infiltratie van hemelwater

### PRODUCTSPECIFICATIE

Kunststof producten, conform beoordelingsrichtlijn 52250 "Kunststof producten voor systemen voor de berging en infiltratie van hemelwater".

De volgende producten volgens BRL 52250 vallen onder dit certificaat.

	Product	Specificatie
1	Transportleidingen	Buizen voor vrij verval buitenriolering PP geribbeld DN160 t/m DN 800 (SN8), PP 3 lagen met gladde wand DN 110 t/m DN 160 (SN8), PVC-U3 (SN4 en SN8).
2	Infiltratieleidingen	Gesleufde transportleidingen (zie 1) met Geokunststof (zie 4)
3	Infiltratiekratten	PP infiltratie kratten (*): AquaCell 1200 x 600 x 400 mm (netto inhoud 275 liter) Q-Bic Plus 1200 x 600 x 600 (netto inhoud 410 liter) Q-Bic Plus LC 1200 x 600 x 600 (netto inhoud 410 liter)
4	Geokunststoffen	MIRAFI Geolon FW180

\*Onderste modules met bodemplaat.

De zijkant van de modules is op te bouwen met zijplaten.

### MERKEN

Op de kratten moet het volgende worden aangebracht: De overige producten worden gemerkt volgens de eisen in de betreffende BRL.

- Het KOMO-beeldmerk/-woordmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie aanduiding,
- Fabrieksmerk of fabrieksnaam,
- Productiecode of productiedatum,
- Materiaal: herverwerking symbool met daarin het getal 5 (PP);
- EN 17152-1;
- Lange duur sterkte in verticale- en horizontale richting (in kN/m<sup>2</sup>).

Merken algemeen:

De producten worden gemerkt met het KOMO-beeldmerk/ -woordmerk en de overige verplichte aanduidingen volgens de van toepassing zijnde BRL.

De uitvoering van het KOMO-beeldmerk is als volgt:



De uitvoering van het KOMO-woordmerk is als volgt: KOMO

Het merken met BRL 52250 is optioneel.

Indien op de producten en/of verpakkingen het KOMO-merk niet kan worden aangebracht is het verplicht om op de afleverdocumenten het volgende te vermelden:

- Het KOMO-beeldmerk/KOMO-woordmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie aanduiding,
  - De naam van de producent,
  - De productielocatie,
  - De productnaam,
  - Productiecode of productiedatum.

### LOGISTIEK

De productie is vastgelegd in de bijlage(n) van de certificatie-overeenkomst.

### VERWERKING

Voor de verwerking van de infiltratiesystemen wordt verwezen naar

- NPR 3218/ NEN EN 1610 en
- de installatierichtlijn van de producent



## Kunststof producten voor systemen voor de berging en infiltratie van hemelwater

---

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering van de onder "productspecificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Wavin B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de onder "verwerking" genoemde bepalingen.

### LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

NPR 3218 / NEN EN 1610 Buitenriolering - Aanleg, onderhoud en beproeving van leidingsystemen.