

Wavin Fördelarskåp

Innehavare/Utfärdat för

Nordisk Wavin A/S

Wavinvej 1, DK-8450 Hammel, Danmark

Produktbeskrivning

Wavin fördelarskåp är ett skåp tillverkat av aluminium för montering i regelstomme. Fördelarskåpet levereras med rör genomföringar för skyddsror med ytterdiameter 25, 28 eller 34 samt rör genomföringar för medierör med ytterdiameter 16 och 20 mm. Lösa gummimanschetter monteras över änden på skyddsroret för att skapa en sk. paraplyfunktion. Skåp levereras även med två plastskivor vilka användes som stänkskydd.

I rum med tätskikt på vägg ansluts skåpets fläns mot väggens tätskikt med hjälp av medföljande manschett som limmas på skåpets ram, Apex Seal Solution, se separat typgodkännande C900217.

Fördelarskåpet har verifierad täthet mot följande rör:

- Wavin skyddsror, Dy 25, 28, 34 (vid montering med clips)
- Medierör, Dy 16, 20 mm.

Avsedd användning

Wavin fördelarskåp är avsedd att användas i väggkonstruktioner för att ge en inspekterbar och vattenskadesäker installation av tappvatten och värmevatten. Dräneringsrör från skåpet ska ledas till utrymme med avlopp eller vattentätt golv så att eventuella läckage lätt kan spåras och inte omedelbart orsakar skador. Wavin fördelarskåp ska inte placeras i plats för bad eller dusch.

Handelsnamn

4081137 Wavin fördelarskåp 400x550x95mm
4081135 Wavin fördelarskåp 550x550x95mm
4081140 Wavin fördelarskåp 790x550x95mm
3093914 GV fördelarskåp 2-9 kr
3090645 GV shuntskåp f. 2 kr. vänster
3092864 GV shuntskåp f. 2 kr. höger
3090644 GV shuntskåp f. 3 kr. vänster
3092863 GV shuntskåp f. 3 kr. höger
3090643 GV shuntskåp f. 4 kr. vänster
3092865 GV shuntskåp f. 4 kr. höger
3090642 GV shuntskåp f. 5 kr. vänster
3092869 GV shuntskåp f. 5 kr. höger
3090641 GV shuntskåp f. 6 kr. vänster
3092867 GV shuntskåp f. 6 kr. höger
3090640 GV shuntskåp f. 7 kr. vänster
3092866 GV shuntskåp f. 7 kr. höger
3090639 GV shuntskåp f. 8 kr. vänster
3092868 GV shuntskåp f. 8 kr. höger
3090638 GV shuntskåp f. 9 kr. vänster
3092862 GV shuntskåp f. 9 kr. höger

Typgodkännande C900654 | utgåva 2 | 2023-12-29


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1218061

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkännt annat.



Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Vattentäta skikt	6:5331
Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar	6:5334, 6:9532
Utformning	6:625, 2:a stycket samt allmänt råd
Vattenutsatta invändiga golv och väggar	6:9531

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Wavin Fördelarskåp för golvvärme 2-9 kretsar, daterad November 2023.
Monteringsanvisning Wavin fördelarskåp för tappvatten, daterad 2023-11-16.
Monteringsanvisning Wavin Prefab – Golvvärme shuntskåp, daterad November 2023.
Se tillhörande handlingar till typgodkännande C900217 för montering av tätskikt.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Control plan 13557 for Swedish type approval C900654, version 2022-11-11.

Kontrollorgan: DTI.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Nordisk Wavin A/S, Wavinvej 1, DK-8450 Hammel, Danmark.

Norsk stanseindustri AS, Industriveien 28, 2020 Skedsmokorset Norge.

Märkning

Produktenerna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Produkten märks med:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Wavin
se handelsnamn
nummer/datum
C900654
†
1002
RISE
DTI

Bedömningsunderlag

Rapport 194988 från RISE Research Institutes of Sweden AB.
Typgodkännande C900217.

Kommentarer

Fördelarskåpet är verifierat mot krav i NT VVS 129. Tätskiktsanslutningen har verifierats enligt EAD 030436-00-0503 (Etag 022). Se typgodkännande C900217 för redovisning av testade tätskiktssystem samt monteringsanvisningar.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2023-01-30

Giltighet

Giltigt till och med 2028-01-29.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin' followed by a long, sweeping horizontal line.

Martin Tillander