




Hvordan kan jeg fjerne lugtgener ved nedsivningsanlægget?

Svar:

Flere af vores kunder oplever lugtgener omkring deres nedsivningsanlæg. Det kan løses ved en af følgende muligheder:

1. Undersøg, om udskilleren kan udluftes gennem et udluftet tilløbssystem.
2. Flyt udluftningen til et sted, hvor lugt ikke betyder noget. Den kan fx føres "over tag".



3. Hvis ingen af disse løsninger er mulige, kan Wavins aktive kulfilter bruges. Udluftningsfilteret har Wavin nr. 0542098, ekstra filter og kit for udskiftning/refill nr. 0542099.



Wavins aktive kulfilter fjerner lugtgener ved nedsivningsanlægget.

Wavin, www.wavin.dk