

## Hvad er forskellen på Wavins forskellige brandhaner?

### Svar:

Ifølge §15, stk. 1 i beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992, skal kommunalbestyrelserne sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning.

Den enkelte kommunalbestyrelse skal ifølge vandforsyningsbekendtgørelsens §1 sørge for, at der i ethvert tættere bebygget område af kommunen findes vandforsyningssteder med en tilstrækkelig kapacitet og indbyrdes afstand, således at der kan ydes en forsvarlig slukningsindsats.

I tættere bebyggede områder med kommunale eller private vandværksledninger med en vandføring på mindst 400 liter/min. skal der opstilles brandhaner.

Der findes 3 standardtyper af brandhaner: A- B- og C-brandhaner.

**A-brandhanen** er beregnet til opstilling på vandværksledninger med en vandføring på over 1.500 liter/min.

**B-brandhanen** er beregnet til opstilling på vandværksledninger med en vandføring på 800-1.500 liter/min. Den kan anvendes på alle vandværksledninger.

**C-brandhanen** er beregnet til opstilling på vandværksledninger med en vandføring på indtil 800 liter/min.

Wavin har kun type A og B brandhaner.

Findes som manuelt-lænsende, selvlænsende og med renoveringsstop.

