

Gasbeproevingsskap type GLW

Toepassingsgebied:

- ⦿ Dienstleidingen gas, maximaal toegestane werkdruk 200 mbar.
- ⦿ Ten behoeve van afpersen van dienstleiding, gasaansluitstuk en zadel voor het aanboren.
- ⦿ Uitsluitend verwerken met gasaansluitstuk type GLW.

⦿ Instructies:

De onderdelen moeten onbeschadigd en vrij van vuil en vet zijn.

- 1] Verwijder de schroefkap van het gasaansluitstuk.
- 2] Druk de gasbeproevingsskap behoedzaam door de rubberen klep naar binnen.
- 3] Draai de gasbeproevingsskap handvast.
- 4] Voer de beproeving volgens de voorschriften uit. Na accoordbevinding; verwijder behoedzaam de gasbeproevingsskap en plaats de schroefkap terug op het gasaansluitstuk.

