

HDPE riolering (hoge dichtheidspolyethyleen)

Volgens Belgische norm: NBN EN 12666

De buizen beantwoorden aan de voorschriften van NBN EN 12666 voor kunststofleidingssystemen van polyethyleen voor drukloze ondergrondse afvoer van afvalwater.

De nazichtputten zijn vervaardigd uit HDPE of MDPE volgens de norm NBN EN 13598-2 met BENOR keur.

Het keuringsattest dient voorgelegd te worden.

De rioleringsbuizen beantwoorden aan de voorschriften van NBN EN 12666-1 met nominale ringstijfheid (SN2, SN4).

Buizen met toepassingscode U mogen enkel worden geplaatst vanaf min. één meter buiten het gebouw.

De buizen zijn minimaal verplicht voorzien van de volgende opdruk:

- EN 12666
- fabrieksmerk
- materiaal: PE80
- toepassingscode: U of UD
- productiedatum en -vestiging
- ringstijfheid: SN-reeks
- diameter en wanddikte of SDR-klasse

Samengestelde hulpstukken worden gemaakt in de werkplaatsen van de leverancier, van buizen en/of spuitgegoten hulpstukken.