

## HDPE égouttage (polyéthylène haute densité)

Suivant la norme Belge: NBN EN 12666

Les tuyaux et accessoires répondent aux prescriptions de la NBN EN 12666 pour systèmes de conduites plastiques en polyéthylène destinés à l'évacuation gravitaire enterrée des eau usées.

Les chambres de visite sont exécutées en HDPE ou MDPE suivant la norme NBN EN 1358-1 (chambres Ø 250 à 400 mm) et/ou NBN EN 1358-2 (chambres  $\geq$  Ø 400 mm) avec attestation BENOR.

L'attestation doit être présentée.

Les tuyaux d'égouttage répondent aux prescriptions de la NBN EN 12666-1 avec une rigidité annulaire nominale (SN2, SN4).

Les tuyaux disposant du code d'application U ne peuvent être utilisés qu'à partir d'une distance minimale de 1 mètre du bâtiment.

Les tuyaux doivent, au minimum, présenter les marquages suivants:

- EN 12666
- date de fabrication et site de production
- marque du fabricant
- rigidité annulaire : serie-SN
- matériau: PE80
- diamètre et épaisseur de paroi ou classe-SDR
- code d'application U ou UD

Les accessoires composés sont assemblés dans les ateliers du fournisseur, à partir de tuyaux et/ou d'accessoires injectés.