

**2011 september****Godkännande: SITAC 0727/98****Utomhus under jord**

1. Minsta schaktgrop är ca 1,0 m bredare och ca 0,5 m djupare än cisternen.
2. Lägg ett lager grus med fraktion 0-8 på ca 25 cm i botten av gropen.
3. Lyft cisternen – använd befintlig lyftögla – och väg av densamma.
4. Luftning utföres genom anslutning till ventilerad avloppsinstallation i byggnad (BBR 6:6213) och om avståndet från huset överstiger 5 m skall ett luftat grenrör placeras i direkt anslutning till cisternens inlopp.
5. Fyll grus 0-8 runt omkring cisternen och packa detsamma väl, speciellt på sidorna. Packa med en lätt padda eller stampa i lager om max 30 cm.
6. För att kontrollera att inga skador uppkommit vid installationen kan läckagekontroll enligt svensk standard SS 82 56 27 göras. Hör med det lokala miljö- och hälsovårds kontoret.
7. Montera anslutningarna och överfyll först cisternen med ca 30 cm grus 0-8. Packa väl och återfyll därefter det uppgrävda materialet. (Packa ej med maskin direkt på cisternens hjässa.) Tänk på frysrisker om den inte är placerad på frostfritt djup.  
OBS! Inga stora eller vassa stenar i närheten av cisternen.
8. Om cisternens överyta lägges djupare än 1 meter under färdig markyta skall återfyllnad avlastas från cisternen. Detta kan t ex göras genom att en stål- eller betongkonstruktion (alternativt grovt virke) upplägges på orörd schaktkant och på så sätt överbryggar cisternen.  
Konstruktionen skall läggas minst 0,5 meter ovan cisternens hjässa.

**VARNING!**

Om risk finnes att grundvattnet kan lyfta cisternen – gjut en bottenplatta av betong. Lägg ett lager på ca 25 cm grus 0-8 mellan plattan och cisternen och förankra densamma i bottenplattan med rostfria plattjärn.

**OBS!**

**Vår garanti gäller inte om cisternen är nedlagd inom vattensjukt område, utan erforderlig förankring, enligt ovan. Förbjudet att placera nedstigningsbrunn av betong över cisternens manlucka.**

**Utomhus ovan jord**

Skall cisternen placeras ovan jord får den inte placeras på stativ av trä, betong eller annat material. Cisternen skall i sådana fall vid fabrik förses med stativ i glasfiberarmerad plast.

**Inomhus i byggnad**

Här gäller samma bestämmelser som ovan.

**OBS!**

**Tillverkarens garanti gäller inte för cisterner som placeras på annat sätt än som ovan angivits.**

**175 Inspected by DTI**