



1	Labko BioKem 10 EN	LM	D1600 L=2850 mm	1
2	Väliseinä	LM		1
3	Tuloyhde	PVC	D110	1
4	Lähtöyhde	PVC	D110	1
5	Poistopumppu			1
6	Ilmastiin			1
7	Ankkurointiiniinat		25 mm x 6 m	3
8	Ankkurointilevyt			6
9	LABKO BIOKEM 10 EN -laitesuojia Kompressor Kemikaalipumppu Kemikaalikanisteri Asennus- käyttö- ja huolto-ohje		30 L	1
10	Keskusyksikkö			1

Wavin no:		Pirustuksen sisältö:		Pirustusloji:	
B LISÄVARUSTE: Maakaapeli MCMK 4x1.5+1.5, ei sis. toimitukseen, tarvitaan 2 kpl		BIOKEM 10 EN Panospuhdistamo		ASIAKASKUVA	
Suunn. ToP /TL		Tark.	Hyv. ToP 10.01.14	Piir.no 53CB03js	Sivu: /
Mittakaava:		Rakennus kohde:		Päiväys: 10.01.14	Mittakaava:

h = Panospuhdistamon asennussyvyys maan pinnasta
h = _____ mm (700...1000 mm)

Tämä kuva ja sen rakkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidättämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.



WAVIN
WAVIN-LABKO OY
Visiokatu 1
FIN-33720 Tampere
puh. 020 1285200
fax. 020 1285280
www.wavin-labko.fi

Rakennus kohde: _____
Päiväys: 10.01.14
Mittakaava: _____