

## BE 15 TAL

Veksler units temperatur styret. Med fuldt isoleret kappe	Anlægstype	Vand (W/K)	Varme (W/K)
Calefa S 40	Direkte	0,44	0,15
Calefa V 40/40	Indirekte	0,44	0,25

## BE 10 TAL

Veksler Units tryk og temperatur styret. Med fuldt isoleret kappe	Anlægstype	Vand (W/K)	Varme (W/K)
Amnis+ Isol BVT	Vandvarmer	0,26	
Amnis+ Isol BVT.V-TD	Direkte	0,36	0,19
Amnis+ Isol BVT.VS	Direkte med shunt	0,36	0,42
Amnis+ Isol BVT.VS-TD	Direkte med shunt og radiator kred	0,36	0,48
Amnis+ Isol BVT.VV	Indirekte	0,36	0,69

Veksler units temperatur styret. Med fuldt isoleret kappe	Anlægstype	Vand (W/K)	Varme (W/K)
Convena Isol BV	Vandvarmer	0,40	
Convena Isol BV.V-TD	Direkte	0,50	0,19
Convena Isol BV.VS	Direkte med shunt	0,50	0,42
Convena Isol BV.VV	Indirekte	0,63	0,69

Beholder Units med kappe	Anlægstype	Vand (W/K)	Varme (W/K)
Convena Isol BB.V-TD	Direkte	0,65	0,23
Convena Isol BB.VS	Direkte med shunt	0,65	0,50
Convena Isol BB.VV	Indirekte	0,68	0,83
Convena Isol VV Split	Split anlæg uden beholder	0,40	0,69

Varmtvandsbeholder	Energimærkning	Varmetab	Varme (W/K)
100L	C	51	1,13
150L	C	76	1,69

Automatik	Standby
Danfoss Ecl 110	3w



CONNECT TO BETTER