



AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224
Institut pro testování a certifikaci, a. s., třída T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín,
Česká republika
Rozhodnutí o autorizaci č. 2/2014 ze dne 10. března 2014

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 10 0248 V/AO/b

V souladu s ustanoveními §5, odst. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., Autorizovaná osoba č. 224 potvrzuje, že u stavebního výrobku

Trubky Wavin TS z materiálu PE 100 RC pro pokládku bez pískového lože a pro všechny bezvýkopové způsoby pokládky tlakových rozvodů inženýrských sítí a pro sanace potrubí.

Potrubí třívrstvé – střední vrstva černá z materiálu Eltex TUB 121 N6000 + vnější a vnitřní vrstva z materiálu Eltex Superstress TUB 124 N8000 TS DOQ v barvě modré pro vodovody nebo z materiálu Eltex Superstress TUB 124 N8000 TS DOQ + Eltex Superstress TUB 125 N8000 TS DOQ v barvě zelené pro kanalizaci, d 75 mm – d 450 mm.

Potrubí jednovrstvé z materiálu Eltex Superstress TUB 124 N8000 TS DOQ v barvě modré pro vodovody nebo z materiálu Eltex Superstress TUB 124 N8000 TS DOQ + Eltex Superstress TUB 125 N8000 TS DOQ v barvě zelené pro kanalizaci, d 25 mm – d 630 mm.

dodávaného na trh společností

WAVIN Ekoplastik s. r. o.

Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Česká republika

DIČ: CZ27560597

z místa výroby

Wavin GmbH Kunststoff-Rohrsysteme

Industrialstrasse 20, 49767 Twist, SRN

přezkoumala předložené podklady, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila způsob kontroly výrobků a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády, konkretizované v určené normě **ČSN EN 12201-2+A1**.

Autorizovaná osoba č. 224 zjistila, že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky dodávané na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenou technickou normou a odpovídaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3.

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu č.j. **7935 01460/1/2016** ze dne 19. 7. 2016, který obsahuje závěry zjišťování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.


Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických předpisech nebo stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či způsob kontroly výrobků výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba č. 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají technické normě podle ustanovení §5, odst. 5, výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba č. 224 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Vydáno ve Zlíně: **22. 03. 2010**

Změna b): **19. 07. 2016**

(Nahrazuje certifikát č. 10 0248 V/AO/a ze dne 31. 12. 2013)



RNDr. Radomír Čevelík
představitel Autorizované osoby č. 224