

GODKENDELSESINDEHAVER:

Nordisk Wavin A/S
Wavinvej 1
DK-8450 Hammel
Telefon: +45 86 96 20 00
Telefax: +45 86 96 94 61
Internet: www.wavin.dk

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Kompressionsfitting til PEX-rør
WAVIN TIGRIS
dim. 12 – 22 mm


FABRIKAT:

APE Raccorderie, Italien

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: WAVIN
- Dimension

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
Obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Koblingen anvendes i brugsvandinstallationer til samling af PEX-rør.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

| | |
|-----------|--|
| Udførelse | Koblingen består af 4 dele, hus med integreret støttebøsning, klemring, omløber og tætningsring. Tætningsringen er en O-ring, som er monteret i inderste spor på støttebøsningen. |
| Materiale | Koblingshus, støttebøsning, klemring og omløber er af messing, type CW617N og tætningsring er af gummi. Støttebøsningen kan også leveres i afzinkningsbestandigt messing, type CW602N. |
| Dimension | Koblingen er beregnet for 12 x 2, 15 x 2,5, 18 x 2,5 og 22 x 3 mm PEX-rør. |