

GODKENDELSESINDEHAVER:

Nordisk Wavin A/S
Wavinvej 1
DK-8450 Hammel
Telefon: +45 86 96 20 00
Telefax: +45 86 96 94 61
Internet: www.wavin.dk


**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Kompressionskobling for tilslutning af vægmonterede
armaturer til PEX/alupex-rør**

WAVIN

FABRIKAT:

Nordisk Wavin A/S, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: WAVIN
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

Koblingen må kun anvendes til montage af aftapningsarmaturer på væg.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningssejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen er beregnet for vandtæt gennemføring af PEX/alupex-rør for tilslutning til aftapningsarmaturer. Koblingen består af et hus med klemring, omløber og støttebøsning. Koblingshuset er med 1/2" indvendig RG for tilslutning af armatur. Koblingshuset er monteret i separat koblingsdåse med mufte for tomrør.
Materiale	Koblingen er af messing type CW625N og koblingsdåsen er af plast.
Dimension	1/2"